

Hütt, Stephanie

Von: Alhäuser, Holger
Gesendet: Mittwoch, 2. Juni 2021 14:27
An: Hütt, Stephanie
Cc: Schuh, Joachim; Thomas, Rene
Betreff: AW: Aufstellung eines B.Planes in Eichelhardt

Hallo Steffi,

hier unsere Stellungnahme zum

Bebauungsplan Nr. 3 „Auf dem Pfaffenfeld“ in Eichelhardt

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur vorliegenden Bebauungsplan Nr. 3 „Auf dem Pfaffenfeld“ nehmen wir wie folgt Stellung:

Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung kann mit Anschluss an den vorhandenen Schmutzwasserkanal in der Hauptstraße (Anschluß im Bereich der Parzelle 77/2) erfolgen.

Für Niederschlagswasser besteht keine Anschlussmöglichkeit.

Die Entwässerung muss daher über eine entsprechend geeignete Einrichtung auf der entstehenden Baufläche erfolgen.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung kann mit Anschluss an das öffentliche Leitungsnetz erfolgen.

Die Löschwasserversorgung kann nicht gewährleistet werden.

Freundliche Grüße
Im Auftrag

Holger Alhäuser
Fachbereich 6 - Kommunale Betriebe
E-Mail: Holger.Alhaeuser@vg-ak-ff.de
Telefon: 02681 / 85-270
Telefax: 02681 / 85-4270

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld
Rathausstraße 13
57610 Altenkirchen (Ww.)
Homepage: www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld			
Eing. 04. Juni 2021			
BGM	Orga	Wifo	Finanzen
Umwelt,u. Bauen	Bürger- dienste	Soziales/ Gesundh.	Komm. Betriebe

Von: Hütt, Stephanie <stephanie.huett@vg-ak-ff.de>

Gesendet: Mittwoch, 24. Februar 2021 15:57

An: Heiden, Anja <Anja.Heiden@vg-ak-ff.de>; Litke, Lydia <lydia.litke@vg-ak-ff.de>; Schuh, Joachim <Joachim.Schuh@vg-ak-ff.de>; Alhäuser, Holger <Holger.Alhaeuser@vg-ak-ff.de>; Drumm, Beate <beate.drumm@vg-ak-ff.de>; Buchholz, Andreas <andreas.buchholz@vg-ak-ff.de>

Cc: Heibel, Burkhard <burkhard.heibel@vg-ak-ff.de>

Betreff: Aufstellung eines B.Planes in Eichelhardt

Hallo zusammen,

für den Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses mit Mehrzweckhalle und Sportplatz in der OG Eichelhardt ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Ein erster Entwurf befindet sich im Anhang zu dieser E-Mail.

Sind hier von Eurer Seite Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung (wie z. B. GRZ, GFZ) erforderlich?

Sollte ich bis zum **02.03.** keine Rückmeldung von Euch erhalten, gehe ich davon aus, dass diese Festsetzungen entbehrlich sind.

Freundliche Grüße

Im Auftrag

Stephanie Hütt

Fachbereich 3 – Infrastruktur, Umwelt und Bauen

Telefon: 0 26 81 / 85 – 305

Telefax: 0 26 81 / 85 – 4 305

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

Rathausstraße 13

57610 Altenkirchen (Ww.)

Homepage: www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de